

**Блок питания системы управления кабельным
обогревом
на основе Devireg™ 850**

ПАСПОРТ



Продукция сертифицирована ГОССТАНДАРТОм России в системе сертификации ГОСТ Р

Содержание «Паспорта» соответствует
техническому описанию производителя

Содержание:

1. Сведения об изделии
 - 1.1 Наименование
 - 1.2 Изготовитель
 - 1.3 Продавец
2. Назначение изделия, области применения
3. Номенклатура и технические характеристики
4. Устройство блока питания
5. Принцип действия блока питания
6. Правила выбора блока питания, монтаж и эксплуатация
 - 6.1. Правила выбора блока питания
 - 6.2. Монтаж блока питания
 - 6.3. Эксплуатация блока питания
7. Комплектность
8. Меры безопасности
9. Транспортировка и хранение
10. Утилизация
11. Сертификация
12. Гарантийные обязательства

1. Сведения об изделии.

1.1 Наименование.

Блок питания терморегулятора Devireg™ 850.

1.2 Изготовитель.

DEVI A/S, Ulvehavevej 61, DK-7100 Vejle, Дания.

1.3 Продавец.

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, дер. Лешково, д.217.
Тел.: +7 (495) 792 5757, факс:+7 (495) 540 7364.

2. Назначение изделия, области применения.

Блок питания для терморегулятора **Devireg™ 850** (рис. 1) обеспечивает питанием электронные схемы самого терморегулятора и цифровых датчиков влажности/температуры в составе кабельной системы обогрева наружных объектов.

Области применения рассматриваемой системы управления (терморегулятор + датчики) – это кабельные системы снеготаяния, устанавливаемые на дорогах, ступенях, автостоянках, рампах, кровлях и водосливов зданий, предохраняемых от обледенения в неблагоприятных климатических условиях.



Рис. 1. Блок питания терморегулятора **Devireg™ 850**.

3. Номенклатура и технические характеристики.

Компания DEVI A/S разработала и до недавнего времени выпускала две разновидности блока питания D850: с постоянным напряжением на выходе 18 В и 24В. В настоящее время рекомендована к применению одна модель – с выходным напряжением 24 В.

Технические характеристики блока питания терморегулятора **Devireg™ 850**. Таблица 1

Параметр	Характеристика
Марка блока питания	DC-Powersupply PSU 2410
Напряжение питания	180-250 В~, 50/60 Гц
Выходное напряжение	24 В=
Активная нагрузка	24 Вт, 1 А
Работоспособность в диапазоне температур	от -10°C до +40°C
Крепление	Рейка DIN
Габариты (ШхДхВ), мм	53 x 86 x 73; 3 модуля DIN-рейки
Масса, г	
Степень защиты	IP 20

4. Устройство блока питания.

Блок питания выполнен в виде щитового модуля, предназначенного для установки в электрощит на стандартную DIN-рейку. Снизу и сверху модуля расположены клеммные зажимы. К нижним зажимам (контакты 3-4) подсоединяется линия питания 180...250 В~. Выходное напряжение 24 В= снимается с верхних зажимов (контакты 11-12). В корпусе модуля имеются вентиляционные щели для обеспечения нормального теплового режима работы электронной схемы.

5. Принцип действия блока питания.

Блок питания представляет собой бестрансформаторный импульсный источник напряжения с выпрямлением и высокочастотным преобразованием переменного напряжения 180...250 В сети питания.

6. Правила выбора блока питания, монтаж и эксплуатация.

6.1. Правила выбора блока питания.

Сигналы управления кабельной обогревательной системой поступают на терморегулятор **Devireg™ 850** по четырёхпроводным кабелям от цифровых датчиков влажности/температуры: 2 провода используются для передачи цифрового сигнала управления, 2 других провода – для питания самих датчиков. Поскольку схема управления может включать от 1-го до 4-х датчиков грунта (Sensor G) / кровли (Sensor R), а расстояние от датчиков до блока питания в электрощите может быть достаточно большим (до нескольких сотен метров), для обеспечения необходимой мощности питания с учётом потерь на подводящих кабелях может потребоваться параллельное соединение двух блоков питания.

Правило выбора схемы питания сводится к определению – сколько необходимо использовать блоков питания. В *Таблице 2* приводятся рекомендации по выбору схемы питания в зависимости от количества подсоединённых датчиков и расстояния до них.

Таблица 2

Блок питания и питающие провода

Система для грунта	1 блок 24В=, 24Вт		2 блока 24В=, 24Вт в параллель	
	Количество датчиков:	1 или 2	3	4
Сечение провода	Макс. длина (м)	Макс. длина (м)	Макс. длина (м)	Макс. длина (м)
1 mm ²	300	150	80	
1,5 mm ²	450	225	120	
2,5 mm ²	750	360	200	
4 mm ²	1200	600	310	

Система для крыши	1 блок 24В=, 24Вт		2 блока 24В=, 24Вт в параллель	
	Количество датчиков:	1	2	3
Сечение провода	Макс. длина (м)	Макс. длина (м)	Макс. длина (м)	Макс. длина (м)
1 mm ²	400	100	130	75
1,5 mm ²	600	150	200	110
2,5 mm ²	1000	250	330	190
4 mm ²	1600	400	525	300

6.2. Монтаж блока питания.

Блок питания монтируется в электрощит на стандартную DIN-рейку. При выборе сечения подводящих 4-жильных кабелей цифровых датчиков следует руководствоваться Таблицей 2.

6.3. Эксплуатация блока питания.

Блок питания терморегулятора **Devireg™ 850** не требует частого сервисного обслуживания. Необходимо следить за чистотой наружных и внутренних поверхностей и один раз в год проверять затяжку клеммных зажимов.

При эксплуатации необходимо соблюдать рекомендованные температурный диапазон работы и уровень влажности окружающей среды (см. Табл.1).

В случае обнаружения неисправности блока питания необходимо обратиться в сервисную службу компании (тел.+7 495 792 5757).

7. Комплектность.

Блок питания поставляется как отдельно, так и в составе комплекта с терморегулятором **Devireg™ 850** и инструкцией по установке.

8. Меры безопасности.

Установка и подключение блока питания, как электротехнического устройства, должны производиться в соответствии с ПУЭ и СНиП:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Главгосэнергонадзор, Москва, 2001;
- Строительные нормы и правила, СНиП 2.04.05-91*, Госстрой России.

Блок питания должен использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации.

9. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение блока питания осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002.

10. Утилизация.

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

11. Сертификация.

Блок питания сертифицирован ГОССТАНДАРТОм России в системе сертификации ГОСТ Р. Имеется сертификат соответствия.

12. Гарантийные обязательства.

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие блока питания техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации блока питания - 2 года со дня продажи.